

GODKÄNNANDEBEVIS

479701-02

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Luftfilter F7 Microglas

Innehavare Lindbergs Ventilation AB, Västkustvägen 400, 254 77 Fleninge, tel: 042 - 20 58 90, fax: 042 - 20 40 08, e-post: info@lvfilter.se, hemsida: www.lindbergsventilation.se, organisationsnr: 556090-9698

Produkt Luftfilter serie F7 Microglas påsfilter av glasfiber.
Filterklass: F7
Filtermedia: Glasfiber

Artikelnummer:

Anm: X i artikelnumret ersätts av M för metallram, P för plastram respektive T för träram

700138X06	700163X06	700250X03	702635X10	702663X06
700138X08	700163X08	700250X04	702638X06	702663X08
700138X10	700163X10	700250X05	702638X08	702663X10
700150X06	700238X03	700263X03	702650X06	
700150X08	700238X04	700263X04	702650X08	
700150X10	700238X05	700263X05	702650X10	

Avsedd användning Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.

Godkännande Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

BBR

Material 6:11

Egenskaper hos luft som tillförs rum 6:22

Produkterna har bedömts mot Certifieringsregel CR 055 Luftfilter.

Tillhörande handlingar Installationsanvisningar, daterade 2013-08-21.

Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt CR 055 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid brukarens kontroll skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande.																
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Lindbergs Ventilations AB, Fleninge																
Märkning	Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar: <table><tr><td>Innehavare</td><td>Lindbergs Ventilations AB, Fleninge</td></tr><tr><td>P-märke</td><td>Þ</td></tr><tr><td>Certifieringsorgan</td><td>SP SITAC</td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td>artikelnummer</td></tr><tr><td>Godkännandets nummer</td><td>479701-02</td></tr><tr><td>Filterklass</td><td>F7</td></tr><tr><td>Batch/ tillverkningsnummer</td><td>xxxx</td></tr><tr><td>Kontrollorgan</td><td>SP</td></tr></table>	Innehavare	Lindbergs Ventilations AB, Fleninge	P-märke	Þ	Certifieringsorgan	SP SITAC	Produktens typbeteckning	artikelnummer	Godkännandets nummer	479701-02	Filterklass	F7	Batch/ tillverkningsnummer	xxxx	Kontrollorgan	SP
Innehavare	Lindbergs Ventilations AB, Fleninge																
P-märke	Þ																
Certifieringsorgan	SP SITAC																
Produktens typbeteckning	artikelnummer																
Godkännandets nummer	479701-02																
Filterklass	F7																
Batch/ tillverkningsnummer	xxxx																
Kontrollorgan	SP																
Bedömningsunderlag	Rapport ETfP700235-01B och PX14794A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.																
Kommentarer	Varje leverans ska åtföljas av erforderliga instruktioner om installation och användning. Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-12-03 och projektnummer P700235.																
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2018-08-21																