

## Installationsanvisning för påsfilter ( Drift & Underhåll )

### Tättningslist

Använd tättningslisten vid behov. En tät infästning är viktig för fullgod funktion.  
Tättningslist behövs t.ex när filter monteras från sidan i u-profil.

- Montera listen på luftfiltrets ena sida när flera filter placeras intill varandra.
- Vid behov monteras tättningslist mot serviceluckan.

### Montering av filter.

1. Packa upp filtren och kontrollera att mått & typ stämmer med beställt filter.
2. Stäng av ventilationsanläggningen
3. Demontera det gamla filtret, stoppa ner filtret i lådan från det nya filtret. Påsfilter monteras med fickorna stående för bästa funktion.  
Montera tättningslist på höjdmåttet. Se illustration nedan.
4. Montera in det nya filtret i aggregatet, obs försiktighet vid inskjutning av filtret i gejdskena så att filterpåsar ej skadas i över- & underkant.
5. Kontrollera att fickorna är frigjorda så att de kan vecklas ut helt av luftströmmen.
6. Lås till slut fast filtret och kontrollera att det sitter stadigt och lufttätt.
7. Starta ventilationsanläggningen igen.

Filterklasser enl. nedan

G2-4, EU3/4, G85  
M5, F5, EU5, F45  
M6, F6, EU6, F65  
F7, EU7, F85  
F8, EU8, F95  
F9, EU9, F95+

Alla mått anges i mm

Avläses B x H x D – Antal påsar / T  
( Ex. F7 592x592x635-10/25 )

