

Luftfilter LVGlas ePM₁ 70 %

Innehavare/Utfärdad för

Lindbergs Ventilation AB

Västkustvägen 400, 254 77 Fleninge

Organisationsnummer: 556090-9698

Tel: 042-20 58 90, Fax: 042-20 40 08

E-post: info@lvfilter.se Hemsida: www.lvfilter.se

Produktbeskrivning

Luftfilter LVGlas, ePM₁ 70 %, påsfilter med metallram för filtrering av luft i luftbehandlingsinstallationer.

LVGlas kan levereras med metall-, plast- eller träram. M=Metallram, P=Plastram, T=Träram

Filterklass: ISO ePM₁ 70 %

Filtermedia: Glasfiber

Detta certifikat avser luftfilter med nedanstående artikelnummer (120 stycken):

700138M06	700138M08	700138M10	700138M12	700150M06	700150M08
700150M10	700150M12	700163M06	700163M08	700163M10	700163M12
700238M03	700238M04	700238M05	700238M06	700250M03	700250M04
700250M05	700250M06	700263M03	700263M04	700263M05	700263M06
700338M06	700338M08	700338M10	700338M12	700350M06	700350M08
700350M10	700350M12	700363M06	700363M08	700363M10	700363M12
700538M03	700538M04	700538M05	700538M06	700550M03	700550M04
700550M05	700550M06	700563M03	700563M04	700563M05	700563M06
702038M06	702038M08	702038M10	702038M12	702050M06	702050M08
702050M10	702050M12	702063M06	702063M08	702063M10	702063M12
702138M06	702138M08	702138M10	702138M12	702150M06	702150M08
702150M10	702150M12	702163M06	702163M08	702163M10	702163M12
702238M06	702238M08	702238M10	702238M12	702250M06	702250M08
702250M10	702250M12	702263M06	702263M08	702263M10	702263M12
702638M06	702638M08	702638M10	702638M12	702650M06	702650M08
702650M10	702650M12	702663M06	702663M08	702663M10	702663M12
705138M06	705138M08	705138M10	705138M12	705150M06	705150M08
705150M10	705150M12	705163M06	705163M08	705163M10	705163M12
710538M06	710538M08	710538M10	710538M12	710550M06	710550M08
710550M10	710550M12	710563M06	710563M08	710563M10	710563M12

Avsedd användning

Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.

Certifikat SC0785-18 | 2018-12-06

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30



8P08214



Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Material	6:11
Egenskaper hos luft som tillförts rum	6:22

Produkterna har även bedömts mot kraven enligt certifieringsregel CR055 och uppfyller dessa krav.

Tillhörande handlingar

Datablad: Luftfilter LV Glas ePM1 – 70%, daterat 2018-12-05
Drift & Skötselinstruktion Påsfilter, daterat 2018-10-30

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: 210-07-0254.
Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Lindbergs Ventilation AB, Fleninge

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör	Lindbergs Ventilation AB
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning	Fabrik framgår via streckkod
Produktens typbeteckning	Artikelnummer, modellnamn, mått
Löpande tillverkningsnummer/datum	streckkod
Certifikatnummer	SC0785-18
Egenskaper	ePM ₁ 70%
P-märke	
Certifieringsorgan / Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 8P02546-03H, 8P02546-02A och P800136-18 samtliga från RISE Research Institutes of Sweden AB samt Produktbeskrivning av luftfilter i produktfamiljen; daterad 2018-11-28.

Kommentarer

Varje leverans ska åtföljas av erforderliga instruktioner om installation och användning.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-12-05.

Linda Ring Thorén

Charlotte Ehn